



AYUNTAMIENTO DE SIERO

plan especial de protección de las antiguas instalaciones del pozo siero en lieres [siero]

Documento de Aprobación Definitiva. Julio 2007

Denominación *Ventilador "Aerex"* Referencia catálogo **C6**

Autoría proyecto *Oficina Técnica Solvay y Cía.* Cronología Proyecto: h. 1940 Construcción: h. 1940 Reformas o ampliaciones:

Dimensiones Número de plantas: 1 Altura libre (m): 4,50 Superficie construida en planta (m2): 38,70 (incluida chimenea) Superficie construida total (m2): 38,70 (incluida chimenea)

Usos Originario: alojamiento del sistema mecánico de extracción de gases del pozo Actual: Sin actividad

Descripción Edificio de una altura sin compartimentar interiormente, planta rectangular, cubierta a dos aguas con la armadura vista. De la fachada Este sobresale la chimenea de ventilación, y de la Oeste, semienterrado, el codo del conducto de conexión con el interior. En el edificio está instalada la turbina de extracción.

Características físicas Bueno, Aceptable, Regular, Deficiente Estado de conservación

		Bueno, Aceptable, Regular, Deficiente		Estado de conservación
Elementos estructurales	Verticales	Muros de carga de ladrillo macizo		Aceptable
	Horizontales			
	Cubierta	Cerchas (pares de madera y tirantes metálicos), correas (madera), y tablazón.		Deficiente
Elementos constructivos	Cerramientos	Fábrica de ladrillo macizo		Aceptable
	Cobertura	Teja cerámica plana		Deficiente
	Solados	Mortero de cemento		Deficiente
	Revestimientos	Enfoscado interior y exterior		Deficiente
	Carpintería exterior	Madera. Acristalamiento sencillo		Deficiente
	Carpintería interior			
Instalaciones	Electricidad	Dispone de instalación eléctrica		Anulada
	Alumbrado	Dispone de instalación de alumbrado		Deficiente
	Agua			
	Saneamiento			

Maquinaria

Interés patrimonial *Medio* Alto, Medio, Bajo, Nulo, Disconforme El interés del edificio está ligado a la máquina que contiene, así como a los conductos de ventilación.

Normativa Plan Especial

Nivel de protección	INTEGRAL [Bien incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias]	Obras permitidas: Conservación/ Restauración/ Consolidación
Usos	Dotacional.	
Necesidad de actuación	Prioritaria	
Prescripciones de intervención	Conservación de la maquinaria y de los conductos de ventilación, que deberán permanecer vinculados al edificio. Conforme a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, cualquier intervención sobre el edificio requerirá autorización de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias	

Observaciones:

Estimación económica Intervención preferente: Restauración 38,70 m2 x 750 €/m2 = 29.025 € (incluida maquinaria)



Denominación

Ventilador "Aerex"

Referencia catálogo

C6

Documentación

fotográfica

Fecha: 17/08/2006

Documentación

planimétrica

Archivo:

Ref.:

